LEGENDA

- TUTTI I CANALI DI MANDATA VANNO RIVESTITI ESTERNAMENTE CON MATERASSINO S.P. 00 mm.
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN mm - E LE QUOTE DI ALTEZZA DEI CANALI SONO RIFERITE DAL SOFFITTO AL FILO SUPERIORE DEGLI STESSI

DIFFUSORE CIRCOLARE DI MANDATA
VALVOLA DI ASPIRAZIONE
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE A SOFFITTO
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE VERTICALE A PARETE
GRIGLIA DI TRANSITO SULLA PORTA
SB SERRANDA A BANDIERA
SF SERRANDA A FARFALLA
SERRANDA TAGLIAFUOCO
DIMENSIONE DIFFUSORI E GRIGLIE

DISTINTA BOCCHETTAME

N° 11 DIFFUSORI DI MANDATA TECHNIK	MOD. M-10+M-7	DIM. ⌀ 250
N° 36 " " "	MOD. " "	DIM. ⌀ 200
N° 5 " " "	MOD. " "	DIM. ⌀ 150
N° 2 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI	MOD. MVR1+M2	DIM. 300+150
N° 16 VALVOLE DI ASPIRAZIONE	MOD. M.1B	DIM. ⌀ 200
N° 2 GRIGLIE DI ASPIRAZIONE	MOD. MV.180+M.2	DIM. 300+300
N° 10 " "	MOD. " "	DIM. 200+400
N° 3 " "	MOD. " "	DIM. 200+200
N° 1 " "	MOD. " "	DIM. 200+100
N° 2 " "	MOD. " "	DIM. 300+100
N° 1 " "	MOD. " "	DIM. 200+300
N° 1 " "	MOD. " "	DIM. 200+300
N° 5 " "	MOD. " "	DIM. 300+200
N° 2 " "	MOD. " "	DIM. 400+300
N° 10 GRIGLIE DI TRANSITO	MOD. M.111+M.116	DIM. 300+200
N° 2 " "	MOD. " "	DIM. 500+300
N° 3 " "	MOD. " "	DIM. 400+300
N° 3 SERRANDE TAGLIAFUOCO	MOD. M.K 3	DIM. 700+450 (SX)
N° 1 " "	MOD. "	DIM. 550+250 (SX)
N° 1 " "	MOD. "	DIM. 400+250 (DX)
N° 1 " "	MOD. "	DIM. 1250+250 (SX)
N° 1 " "	MOD. "	DIM. 800+250 (SX)
N° 1 " "	MOD. "	DIM. 750+250 (DX)
N° 2 " "	MOD. "	DIM. 650+250 (SX)
N° 1 " "	MOD. "	DIM. 650+250 (DX)

progetto guida:	dott. arch. L. DOSSENA dott. arch. M. SEVERGNINI
cons.ti appalto concorso:	dott. arch. V. ALGAROTTI dott. arch. E. LI CALZI
progetto strutture:	dott. ing. M. GUERRINI

associazione temporanea d'imprese

capogruppo:	MAZZALVERI & COMELLI S.p.A.	c.so Italia 15 MI
mandanti:	TORNO S.p.A.	v. G. da Procida 36 MI
	MILANOTERMICA S.p.A.	v. Angera 3 MI
	ORION soc. coop. r.l.	v. Buozzi 2 Cavriago RE
	COMESA S.p.A.	v. Edison 6 Assago MI

n.	data	aggiornamenti	dis.
E	29/1/98	CORE COSTRUITO	
D	22/12/97	AGGIUNTO LINEA RISCALDAMENTO "TERAPIA INTENSIVA SEMIGUSCIO"	
C	25/11/97	MODIFICATO N° PRESE LOCALE TERAPIA INTENSIVA DA 10 A 9	
B	13/11/97	AGGIUNTO GAS MEDICALI	
A	31/11/96	AGGIUNTO BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO	

U.S.S.L. n. 66 OSPEDALE BASSINI
CINISELLO BALSAMO (MI)

PROGETTO ESECUTIVO OPERE V° STRALCIO

titolo:
PIANTA CORPO OPERATORIO +4.20
ZONA INSERITA NEL CORPO D
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI RISCALDAMENTO
PERCORSO TUBI NEI LOCALI ANNESSI A SALE OPERAT.

rif.to dis.	lotto:
	A∞D

visto	dis.	data	scala	tav. n.
MANZONI		3/3/98	1:50	I.M. 193 G.M.

VALIDO SOLO PER GAS MEDICALI
PER LEGENDA VEDI DIS. I.M. 194 G.M.

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SEZIONE C-C

FINESTRATURE E NASTRO COME AI PIANI SOTTOSTANTI

FINESTRATURE E NASTRO COME AI PIANI SUPERIORI

ZONA RELAX PER OPERATORI E PERSONALE SALE

ZONA ATTESA PER OPERATORI

TUBAZIONI A SOFFITTO DEL PIANO Q. +0.60

PER PROSEGUIMENTO VEDI DIS. I.M. 194 G.M.

BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO			
ITEM	m³/h	l/h	DIMENSIONI
B.P.R.-1	4500	1700	1400+350
B.P.R.-2	2000	800	800+240
B.P.R.-3	3000	1100	1400+280
B.P.R.-4	3450	1300	1500+220
B.P.R.-5	9150	1900	1500+280
B.P.R.-6	9150	1900	1500+340 V.+0.60